



02 de marzo de 2020

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES****A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS****Compra Menor - Referencia No. SIPEN-DAF-CM-2020-0006**

El Comité de Compras y Contrataciones de la **SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES**, les informa que, en fecha **02 de marzo 2020**, recibimos la siguiente pregunta:

1.- Favor indicarme de las baterías para UPS que están requiriendo concerniente al proceso SIPEN-DAF-CM-2020-0006, CUAL ES EL MODELO DEL UPS AL QUE SE VA A INSTALAR LAS BATERIAS.

2 - Por favor, indicarnos la marca, modelo, kilos de UPS central donde serán instaladas las baterías y lugar de instalación.

3- Tenemos entendido que en los procesos no se utilizan marcas en específicos a menos que sean de proveedores únicos, queremos saber si podemos participar con una marca distinta o deben ser únicamente (CSB).

En tal sentido, tenemos a bien presentar las respuestas correspondientes a la misma:

1.- Favor indicarme de las baterías para UPS que están requiriendo concerniente al proceso SIPEN-DAF-CM-2020-0006, CUAL ES EL MODELO DEL UPS AL QUE SE VA A INSTALAR LAS BATERIAS.

Respuesta: UPS General Electric, Digital Energy LP Series de 30 KV.

2 - Por favor, indicarnos la marca, modelo, kilos de UPS central donde serán instaladas las baterías y lugar de instalación.

Respuesta: UPS General Electric, Digital Energy LP Series de 30 KV, en las oficina de la Superintendencia de Pensiones, Av. México No. 30 Gazcue, D.N.

3- Tenemos entendido que en los procesos no se utilizan marcas en específicos a menos que sean de proveedores únicos, queremos saber si podemos participar con una marca distinta o deben ser únicamente (CSB).

Respuesta: Las baterías deben de cumplir con las especificaciones técnicas, sin importar la marca.


Teresa Cruz
Compras y Contrataciones

